VĨNH THỊNH
Nguồn dẫn đến thành công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 01/2026/CBCN-VINHTHINH

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN VĨNH THỊNH

Địa chỉ: **Trụ sở: 697 Tỉnh lộ 2, Ấp Vân Hàn, xã Thái Mỹ, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam**
Địa điểm chứng nhận: **1. CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN: 697 Tỉnh lộ 2, ấp Vân Hàn, Xã Thái Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;**
2. CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN VĨNH THỊNH – TÂY NINH: tổ 3, ấp Bàu Dài, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam)

Điện thoại: **0283951366** Fax: **0283951366** E-mail: **cskh@vinhthinhgmail.com**.

CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hóa *(tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật, ...):*

DÂY CÁP ĐIỆN

(Chi tiết kiểu loại và tiêu chuẩn công bố áp dụng theo phụ lục ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số 0249 mã số 0249-26-16)

Nhãn hiệu: V-STAR, VSC, VSA

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật *(số hiệu, ký hiệu, tên gọi):*

QCVN 4:2009/BKHCN VÀ SỬA ĐỔI 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

Thông tin bổ sung *(căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp....):*

Căn cứ công bố hợp quy: Giấy chứng nhận số 0249-26-16 của Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) có giá trị hiệu lực từ ngày 13/08/2026 đến ngày 12/08/2029

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5
(theo Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026)

Loại hình đánh giá: Tổ chức chứng nhận đánh giá (bên thứ ba): Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert), số giấy chứng nhận 0249-26-16, ngày cấp 13/08/2026

CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN VĨNH THỊNH cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của **dây cáp điện (chi tiết theo phụ lục kèm theo giấy chứng nhận số 0249-26-16)** do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN VĨNH THỊNH

NGUYỄN QUỐC BÌNH

ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm: **Dây cáp điện (chi tiết theo phụ lục kèm theo)**

Nhãn hiệu thương mại: **V-STAR, VSC, VSA**

Của:

CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN VĨNH THỊNH

Trụ sở: **697 Tỉnh lộ 2, ấp Vân Hàn, xã Thái Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**

Địa điểm chứng nhận: **1. Chi nhánh Bắc Sài Gòn: 697 Tỉnh lộ 2, ấp Vân Hàn, Xã Thái Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**
2. Công ty TNHH Dây Cáp Điện Vĩnh Thịnh – Tây Ninh: tổ 3, ấp Bàu Dài, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

QCVN 4:2009/BKHCN VÀ SỬA ĐỔI 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

Phương thức chứng nhận: **Phương thức 5 (theo Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026)**

Số Giấy chứng nhận: **0249-26-16**

Hiệu lực Giấy chứng nhận: **từ ngày 13/08/2026 đến ngày 12/08/2029**

VICAS 074-PRO

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Khánh Tường

ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
QUACERT

PHỤ LỤC PHẠM VI CHỨNG NHẬN

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số 0249 mã số 0249-26-16)

I. Sản xuất tại Chi nhánh Bắc Sài Gòn: 697 Tỉnh lộ 2, ấp Vân Hàn, Xã Thái Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TT	Loại sản phẩm	Tiêu chuẩn công bố áp dụng
1.	Cáp điện ruột đồng hoặc nhôm cách điện bằng PVC điện áp danh định đến và bằng 0,6/1kV, cáp không có vỏ bọc tiết diện danh định đến và bằng 630 mm^2, Ký hiệu kiểu: Cu/PVC (CV), Al/PVC (AV) Cáp chống cháy ruột đồng cách điện bằng nhựa FR-PVC, cáp không có vỏ bọc, điện áp danh định 0,6/1kV, tiết diện danh định ruột dẫn đến và bằng 630 mm^2; Ký hiệu kiểu: Cu/Mica/FR-PVC Tính năng chống cháy theo TCVN 9618-21:2013 / IEC 60331-21:1999 & BS 6387:2013 – Protocol C	AS/NZS 5000.1:2005
2.	Cáp điện vặn xoắn ruột nhôm, cách điện bằng XLPE (X-90) điện áp danh định 0,6/1kV, tiết diện danh định đến và bằng 150 mm2, Ký hiệu kiểu: LV ABC	TCVN 6447:1998
3.	Cáp điện lực cách điện dạng đùn, ruột dẫn đồng hoặc nhôm, cách điện bằng XLPE, vỏ bọc PVC, có hoặc không có áo giáp kim loại, điện áp danh điện 0,6/1kV, tiết diện danh định ruột dẫn đến và bằng 630 mm2, Ký hiệu kiểu: Cu/XLPE/PVC (CXV), Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (CXV/DSTA), AL/XLPE/PVC (AXV) Cáp chống cháy ruột đồng cách điện bằng nhựa XLPE, vỏ bọc bằng nhựa Fr-PVC hoặc LSZH, điện áp danh định 0,6/1kV, tiết diện danh định ruột dẫn đến và bằng 630mm2, kiểu dây Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC; Cu/Mica/XLPE/LSZH, tính năng chống cháy theo TCVN 9618-21:2013/ IEC 60331-21:1999 & BS 6387:2013 – Protocol C	TCVN 5935-1:2013 / IEC 60502-1:2009

PHỤ LỤC PHẠM VI CHỨNG NHẬN

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số 0249 mã số 0249-26-16)

II. Sản xuất tại Công ty TNHH Dây Cáp Điện Vĩnh Thịnh – Tây Ninh: tổ 3, ấp Bàu Dài, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

TT	Loại sản phẩm	Tiêu chuẩn công bố áp dụng
1.	Cáp điện ruột đồng cách điện bằng PVC điện áp danh định đến và bằng 450/750V, cáp không có vỏ bọc dùng lắp đặt cố định; Ký hiệu kiểu: 6610 TCVN 01 / 60227 IEC 01 (CV)	TCVN 6610-3:2000 / IEC 60227-3:1997
2.	Cáp điện ruột đồng cách điện và vỏ bọc bằng PVC điện áp danh định đến và bằng 450/750V; Ký hiệu kiểu: 6610 TCVN 53 / 60227 IEC 53 (VCmo, VCmt)	TCVN 6610-5:2014 / IEC 60227-5:2011
3.	Cáp điện ruột đồng cách điện bằng PVC điện áp danh định đến và bằng 0,6/1kV, cáp không có vỏ bọc tiết diện danh định đến và bằng 630 mm^2; Ký hiệu kiểu: Cu/PVC (CV, DuCV, TriCV, QuCV, VCm, VCmd)	AS/NZS 5000.1:2005
4.	Cáp điện lực cách điện dạng đùn, ruột dẫn đồng, cách điện bằng PVC, vỏ bọc PVC, điện áp danh điện 0,6/1kV, tiết diện danh định ruột dẫn đến và bằng 630 mm2, Ký hiệu kiểu: Cu/PVC/PVC (CVV)	TCVN 5935-1:2013 / IEC 60502-1:2009
5.	Cáp cách điện bằng Polyvinyl Clorua, loại cáp mềm, điện áp danh định 300V, tiết diện danh định ruột dẫn đến và bằng 2,0 mm^2, Ký hiệu kiểu: VFF (VCmd), VCTFK (VCmo)	JIS C 3306:2000

KT. GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Khánh Tường

ỦY BAN TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN
PHÙ HỢP (QUACERT)

Số: 5399/QĐ-QUACERT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Giấy chứng nhận

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TĐC ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT);

Căn cứ báo cáo kết quả của đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận số 0249-26-16 cho sản phẩm Dây cáp điện, nhãn hiệu: **V-STAR, VSC, VSA**, phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN của Công ty TNHH Dây Cáp Điện Vĩnh Thịnh (dưới đây gọi tắt là Tổ chức), có địa chỉ trụ sở tại 697 Tỉnh lộ 2, ấp Vân Hàn, xã Thái Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Địa điểm chứng nhận: 1. Chi nhánh Bắc Sài Gòn: 697 Tỉnh lộ 2, ấp Vân Hàn, xã Thái Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2. Công ty TNHH Dây Cáp Điện Vĩnh Thịnh – Tây Ninh: tổ 3, ấp Bàu Dài, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, phạm vi chứng nhận: Dây cáp điện (chi tiết theo phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 08 năm 2026 đến ngày 12 tháng 08 năm 2029. Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, Tổ chức được phép sử dụng giấy chứng nhận và dấu hợp quy, dấu BoA.

Điều 3. Tổ chức có trách nhiệm duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm, hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN, phối hợp với Trung tâm QUACERT thực hiện việc đánh giá giám sát lấy mẫu thử nghiệm định kỳ 9 tháng/1 lần. Ngày thực hiện cuộc đánh giá giám sát đầu tiên không quá 9 tháng kể từ ngày giấy chứng nhận trên có hiệu lực. Quá trình chứng nhận lại sẽ phải được hoàn thành trước ngày 12/08/2029.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 1;
- Lưu: VT, hồ sơ chứng nhận.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Khánh Tường