



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN THÔNG BÁO CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Số: 04/2026/CBCN-VINHTHINH

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN VINH THỊNH

Địa chỉ: Trụ sở: 697 Tỉnh lộ 2, Ấp Vân Hàn, xã Thái Mỹ, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa điểm chứng nhận: CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN: 697 Tỉnh lộ 2, ấp Vân Hàn, Xã Thái Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0283951366

Fax: 0283951366

E-mail: cskh@vinhthinhgmail.com

CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hóa (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật, ...):

- **Cáp chống cháy dùng để lắp đặt cố định ruột đồng cách điện bằng nhựa Fr-PVC hoặc LSZH, không có vỏ bọc, điện áp danh định 0,6/1kV, tiết diện danh định ruột dẫn đến và bằng 630mm²**
- **Cáp chống cháy dùng để lắp đặt cố định ruột đồng cách điện bằng nhựa XLPE, vỏ bọc bằng nhựa Fr-PVC hoặc LSZH, điện áp danh định 0,6/1kV, tiết diện danh định ruột dẫn đến và bằng 630mm²**

Nhãn hiệu: V-STAR, VSC, VSA

Phù hợp với tiêu chuẩn (số hiệu, ký hiệu, tên gọi):

TCVN 9618-21:2013/IEC 60331-21:1999 & BS 6387:2013-Protocol C

- **TCVN 9618-21:2013/IEC 60331-21:1999 - Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 21: Quy trình và yêu cầu - Cáp có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1,0 kV / Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 21: Procedures and requirements - Cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV**
- **BS 6387:2013 - Test method for resistance to fire of cables required to maintain circuit integrity under fire conditions**

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn, phương thức đánh giá sự phù hợp...):

Căn cứ công bố hợp chuẩn: Giấy chứng nhận số SP 4017.26.19 của Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) có giá trị hiệu lực từ ngày 13/08/2026 đến ngày 12/08/2029

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5

(theo Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026)

Loại hình đánh giá: Tổ chức chứng nhận đánh giá (bên thứ ba): Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert), số giấy chứng nhận SP 4017.26.19, ngày cấp 13/08/2026

CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN VINH THỊNH cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của **Cáp chống cháy dùng để lắp đặt cố định ruột đồng cách điện bằng nhựa Fr-PVC hoặc LSZH, không có vỏ bọc, điện áp danh định 0,6/1kV, tiết diện danh định ruột dẫn đến và bằng 630mm²; Cáp chống cháy dùng để lắp đặt cố định ruột đồng cách điện bằng nhựa XLPE, vỏ bọc bằng nhựa Fr-PVC hoặc LSZH, điện áp danh định 0,6/1kV, tiết diện danh định ruột dẫn đến và bằng 630mm²** do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2026





GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm: Cáp chống cháy dùng để lắp đặt cố định ruột đồng cách điện bằng nhựa Fr-PVC hoặc LSZH, không có vỏ bọc, điện áp danh định 0,6/1kV, tiết diện danh định ruột dẫn đến và bằng 630mm²

Cáp chống cháy dùng để lắp đặt cố định ruột đồng cách điện bằng nhựa XLPE, vỏ bọc bằng nhựa Fr-PVC hoặc LSZH, điện áp danh định 0,6/1kV, tiết diện danh định ruột dẫn đến và bằng 630mm²

Nhãn hiệu thương mại: V-STAR, VSC, VSA

Của:

CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN VĨNH THỊNH

Trụ sở: 697 Tỉnh lộ 2, ấp Vân Hàn, xã Thái Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa điểm chứng nhận: Chi nhánh Bắc Sài Gòn: 697 Tỉnh lộ 2, ấp Vân Hàn, Xã Thái Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN 9618-21:2013/IEC 60331-21:1999 & BS 6387:2013-Protocol C

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (theo Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026)

Số Giấy chứng nhận: SP 4017.26.19

Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 13/08/2026 đến ngày 12/08/2029



VICAS 074-PRO



PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Khánh Tường



CERTIFICATE

This is to certify that Product: Fire-resistant cable for fixed installation, with copper conductor and FR-PVC or LSZH insulation, unarmoured, rated voltage 0.6/1 kV, conductor nominal cross-sectional area up to and including 630 mm²

Fire-resistant cable for fixed installation, with copper conductor and XLPE insulation, FR-PVC or LSZH sheath, rated voltage 0.6/1 kV, conductor nominal cross-sectional area up to and including 630 mm²

Trade Mark:

V-STAR, VSC, VSA

Of:

VINH THINH ELECTRIC CABLE COMPANY LTD

Head Office: 697 Provincial Road 2, Van Han Hamlet, Thai My Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam

Application location: North Saigon Branch: 697 Provincial Road 2, Van Han Hamlet, Thai My Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam

Has been assessed and found to conform with the requirements of standard

TCVN 9618-21:2013/IEC 60331-21:1999 & BS 6387:2013-Protocol C

Certification System:

System 5 (based on Circular No. 14/2026/TT-BKHCN dated 09 April 2026)

Certificate Number:

SP 4017.26.19

Validity of Certificate:

from 13 August 2026 to 12 August 2029



VICAS 074-PRO



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Khánh Tường

Số: 5400/QĐ-QUACERT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Giấy chứng nhận

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TĐC ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT);

Căn cứ báo cáo kết quả của đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận số SP 4017.26.19 cho sản phẩm Cáp chống cháy dùng để lắp đặt cố định ruột đồng, nhãn hiệu: **V-STAR, VSC, VSA**, phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 9618-21:2013/IEC 60331-21:1999 & BS 6387:2013-Protocol C của Công ty TNHH Dây Cáp Điện Vĩnh Thịnh (dưới đây gọi tắt là Tổ chức), có địa chỉ trụ sở tại 697 Tĩnh lộ 2, ấp Vân Hàn, xã Thái Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Địa điểm chứng nhận: 1. Chi nhánh Bắc Sài Gòn: 697 Tĩnh lộ 2, ấp Vân Hàn, xã Thái Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2. Công ty TNHH Dây Cáp Điện Vĩnh Thịnh – Tây Ninh: tổ 3 ấp Bàu Dài, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, phạm vi chứng nhận: Cáp chống cháy dùng để lắp đặt cố định ruột đồng cách điện bằng nhựa Fr-PVC hoặc LSZH, không có vỏ bọc, điện áp danh định 0,6/1kV, tiết diện danh định ruột dẫn đến và bằng 630mm², Cáp chống cháy dùng để lắp đặt cố định ruột đồng cách điện bằng nhựa XLPE, vỏ bọc bằng nhựa Fr-PVC hoặc LSZH, điện áp danh định 0,6/1kV, tiết diện danh định ruột dẫn đến và bằng 630mm².

Điều 2. Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 08 năm 2026 đến ngày 12 tháng 08 năm 2029. Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, Tổ chức được phép sử dụng giấy chứng nhận, dấu chất lượng và dấu BoA.

Điều 3. Tổ chức có trách nhiệm duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm, hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 9618-21:2013/IEC 60331-21:1999 & BS 6387:2013-Protocol C phối hợp với Trung tâm QUACERT thực hiện việc



đánh giá giám sát lấy mẫu thử nghiệm định kỳ 9 tháng/1 lần. Ngày thực hiện cuộc đánh giá giám sát đầu tiên không quá 9 tháng kể từ ngày giấy chứng nhận trên có hiệu lực. Quá trình chứng nhận lại sẽ phải được hoàn thành trước ngày 12/08/2029.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 1;
- Lưu: VT, hồ sơ chứng nhận.

 **GIÁM ĐỐC**



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Khánh Tường

