

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)



ENSURE YOUR SUCCESS

GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm: Cáp chống cháy cách điện bằng XLPE vỏ bọc PVC điện áp danh định 0,6/ 1 kV, ký hiệu kiểu CXV/FR

với nhãn hiệu thương mại

V-STAR, VSC, VSA

được sản xuất tại

CÔNG TY TNHH DÂY CÁP ĐIỆN VĨNH THỊNH

Văn phòng: 16/5 Nguyễn Văn Bứa, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

Địa điểm sản xuất: Công ty TNHH Dây và Cáp điện Vĩnh Thịnh - Tây Ninh (Tổ 3, ấp Bàu Dài, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam)

phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN 5935-1:2013 /IEC 60502-1:2009 & IEC 60331-21:1999

và được phép sử dụng Dấu Chất lượng



Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)

Số Giấy chứng nhận: SP 2594/1.20.19

Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 23/07/2020 đến ngày 22/07/2023

Ngày chứng nhận lần đầu: 05/08/2019

GIÁM ĐỐC



Phạm Lê Cường



CERTIFICATE

This is to certify that the Products as

Fire resistant cables XLPE Insulated PVC sheathed for rated voltages 0,6/1kV, type designation: CXV/FR

with Trade Mark

V-STAR, VSC, VSA

made by

VINH THINH ELECTRIC CABLE COMPANY LTD.

Head Office: No.16/5 Nguyen Van Bua, Hamlet 4, Xuan Thoi Son Village, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Factory site: Group 3, Bau Dai Hamlet, Phuoc Ninh Village, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province, Vietnam

have been found to conform with the standard

TCVN 5935-1:2013 / IEC 60502-1:2009 & IEC 60331-21:1999

and authorised to use the Quality Mark



Certification System: SYSTEM 5 (Circular No. 28/2012/TT-BKHCHN dated 12 Dec 2012)

Certificate Number: SP 2594/1.20.19

The validity of this Certificate: from 23 July 2020 to 22 July 2023

Original Certification: 05 August 2019

Director



Phạm Lê Cường